

令和３年度 水道水のPFOS・PFOA検査結果一覧

浄水

採水日	検査地点	取水箇所	結果（PFOS・PFOA合算）	目標値（PFOS・PFOA合算）
令和3年8月24日	岩出市役所	第一浄水場	7ng/L	50ng/L
令和3年8月24日	東坂本配水池	第二浄水場	7ng/L	
令和3年8月24日	中島水源地	中島水源地	11ng/L	
令和3年8月24日	第三浄水場	第三浄水場	8ng/L	

令和４年度 水道水のPFOS・PFOA検査結果一覧

浄水

採水日	検査地点	取水箇所	結果（PFOS・PFOA合算）	目標値（PFOS・PFOA合算）
令和4年8月8日	岩出市役所	第一浄水場	16ng/L	50ng/L
令和4年8月8日	東坂本配水池	第二浄水場	23ng/L	
令和4年8月8日	中島水源地	中島水源地	19ng/L	
令和4年8月8日	第三浄水場	第三浄水場	10ng/L	

令和5年度 水道水のPFOS・PFOA検査結果一覧

浄水

採水日	検査地点	取水箇所	結果（PFOS・PFOA合算）	目標値（PFOS・PFOA合算）
令和5年8月22日	岩出市役所	第一浄水場	17ng/L	50ng/L
令和5年8月22日	東坂本配水池	第二浄水場	24ng/L	
令和5年8月22日	中島水源地	中島水源地	32ng/L	
令和5年8月22日	第三浄水場	第三浄水場	13ng/L	

令和6年度 水道水のPFOS・PFOA検査結果一覧

浄水

採水日	検査地点	取水箇所	結果（PFOS・PFOA合算）	目標値（PFOS・PFOA合算）
令和6年8月14日	岩出市役所	第一浄水場	10ng/L	50ng/L
令和6年8月14日	東坂本配水池	第二浄水場	19ng/L	
令和6年8月14日	中島水源地	中島水源地	17ng/L	
令和6年8月14日	第三浄水場	第三浄水場	11ng/L	