

岩出市量水器ボックスについて

本市で使用できる量水器ボックス（市の量水器を保護するもの）の仕様については、以下のとおりとする。

1 適合サイズ及び材質（メーカー規格）

量水器呼び径	適合ボックスサイズ	材質
φ 1 3	φ 2 0用	樹脂、FRP、金属
φ 2 0	φ 2 0用	樹脂、FRP、金属
φ 2 5	φ 2 5用	樹脂、FRP、金属
φ 3 0	φ 3 0用	樹脂、FRP、金属
φ 4 0	φ 4 0用	樹脂、FRP、金属
φ 5 0	φ 5 0用	樹脂、FRP、金属、コンクリート
φ 7 5	φ 7 5用	樹脂、FRP、金属、コンクリート

※底板は必ず設置すること。

- 2 上記表の仕様によりがたい場合やメーカー製品以外を使用する場合は、施工業者を通じて上水道工務課へ相談のうえ決定すること。ただし、ボックス内寸法については、適合ボックスサイズ未満のものは認めない。
- 3 ユニットタイプの量水器ボックスについて、メーカー規格以外は認めない。
- 4 蓋の構造については、工具などを使用せずに容易に人力で開閉でき、検針及び取替時に支障とならないような構造とすること。
- 5 大口径用ボックスの蓋で重量が重いものについては、遠隔メーターを設置することで使用可能とする。
- 6 蓋の色については、原則ライトブルー（青系）とする。ただし、金属製やユニットタイプについては、この限りでない。（黒色、銀色使用可能）
- 7 量水器ボックス内は、清潔な状態を保ち、土砂等堆積しないよう検針及び取替時に支障とならないよう管理しなければならない。