令和8年度　水質検査結果表

1．第一浄水場水系（岩出市役所）

	項目	単位	4月15日	5月18日	6月9日	7月7日	8月18日	9月16日	10月14日					最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	100以下	0
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満							<0.0003	<0.0003	－	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満							<0.00005	<0.00005	－	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満							<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l		0.004未満			0.004未満							<0.004	<0.004	－	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.71			1.53							1.53	0.71	－	10以下	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.10							0.10	0.10	－	0.8以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満							<0.1	<0.1	－	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満							<0.0002	<0.0002	－	0.002以下	0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/l					0.005未満							<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満							<0.001	<0.001	<0.001	0.04以下	0.001
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/l		0.000006			0.000008							0.0	0.0	－	0.00005以下	0.000005
21	ベンゼン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
22	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満							<0.06	<0.06	－	0.6以下	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満							<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.06以下	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満							<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001			0.002							0.002	0.0	－	0.1以下	0.001
27	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.001			0.003							0.003	0.0	－	0.1以下	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満							<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.03以下	0.001
31	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001							0.0	<0.001	－	0.09以下	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満							<0.008	<0.008	－	0.08以下	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満							<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満							<0.01	<0.01	－	0.2以下	0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満							<0.03	<0.03	－	0.3以下	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満							<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l					12							12	12	－	200以下	0.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満							<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	13	11.4	10.5	10.7	9.8	9.5	9.6					13	9.5	10.6	200以下	0.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l		64			68							68	64	－	300以下	1
41	蒸発残留物	mg/l		103			113							113	103	－	500以下	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満							<0.02	<0.02	－	0.2以下	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満							<0.005	<0.005	－	0.02以下	0.005
46	フェノール類	mg/l					0.0005未満							<0.0005	<0.0005	－	0.005以下	0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3					0.4	<0.3	<0.3	3以下	0.3
48	pH値	－	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3					7.3	7.0	7.1	5.8～8.6	－
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					<0.5	<0.5	<0.5	5以下	0.5
52	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					<0.2	<0.2	<0.2	2以下	0.2
	残留塩素	mg/l	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					0.20	0.20	0.20	0.1以上	－
	水温		18.0	22.0	21.0	22.0	28.5	21.0	26.0					28.5	18.0	22.6		

注）水質検査業務委託業者が変更（5月検査分以降）されたことに伴い、定量下限値が変更されています

＊定量下限値未満の値は0として平均値を計算（回数には含みます）。しかし、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。

令和8年度　水質検査結果表

2．第二浄水場水系（東坂本配水池）

	項目	単位	4月15日	5月18日	6月9日	7月7日	8月18日	9月16日	10月14日						最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0		0	0	0	0						0	0	0	100以下	0
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	－	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	－	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満								<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満								<0.004	<0.004	－	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.78			1.43								1.43	0.78	－	10以下	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.07								<0.08	<0.08	－	0.8以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満								<0.1	<0.1	－	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	－	0.002以下	0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/l					0.005未満								<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満								<0.001	<0.001	<0.001	0.04以下	0.001
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/l		0.000006			0.000007								0.0	0.0	－	0.00005以下	0.000005
21	ベンゼン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
22	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	－	0.6以下	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.06以下	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満								<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.1以下	0.001
27	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.1以下	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満								<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.03以下	0.001
31	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.09以下	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	－	0.08以下	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満								<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満								<0.01	<0.01	－	0.2以下	0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l					0.06								0.1	0.1	－	0.3以下	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満								<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l					10								10	10	－	200以下	0.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満								<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	11	9.9	9.5	8.7	8.5	8.3	8.2						11.0	8.2	9.2	200以下	0.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l		61			64								64	61	－	300以下	1
41	蒸発残留物	mg/l		84			108								108	84	－	500以下	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満								<0.02	<0.02	－	0.2以下	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満								<0.005	<0.005	－	0.02以下	0.005
46	フェノール類	mg/l					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	－	0.005以下	0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						<0.3	<0.3	<0.3	3以下	0.3
48	pH値	－	6.8	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2						7.2	6.8	7.0	5.8～8.6	－
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満						0.6	<0.5	<0.5	5以下	0.5
52	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1						<0.2	<0.2	<0.2	2以下	0.2
	残留塩素	mg/l	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						0.32	0.30	0.30	0.1以上	－
	水温		17.0	18.0	19.0	19.0	21.5	20.5	21.0						21.5	17.0	19.4		

注）水質検査業務委託業者が変更（5月検査分以降）されたことに伴い、定量下限値が変更されています

＊定量下限値未満の値は0として平均値を計算（回数には含みます）。しかし、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。

令和8年度　水質検査結果表

3．中島水系（中島水源地）

	項目	単位	4月15日	5月18日	6月9日	7月7日	8月18日	9月16日	10月14日						最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	100以下	0
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満								<0.0003	<0.0003	－	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満								<0.00005	<0.00005	－	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満								<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満								<0.004	<0.004	－	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.98			2.24								2.24	0.98	－	10以下	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.08								0.1	0.1	－	0.8以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満								<0.1	<0.1	－	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満								<0.0002	<0.0002	－	0.002以下	0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/l					0.005未満								<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満								<0.001	<0.001	<0.001	0.04以下	0.001
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/l		0.000008			0.000010								0.0	0.0	－	0.00005以下	0.000005
21	ベンゼン	mg/l					0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
22	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満								<0.06	<0.06	－	0.6以下	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満								<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.06以下	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満								<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.1以下	0.001
27	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.1以下	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満								<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.03以下	0.001
31	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満								<0.001	<0.001	－	0.09以下	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満								<0.008	<0.008	－	0.08以下	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満								<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満								<0.01	<0.01	－	0.2以下	0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満								<0.03	<0.03	－	0.3以下	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満								<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l					13								13	13	－	200以下	0.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満								<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	9.8	10.3	10.6	10.6	10.8	9.5	9.5						10.8	9.5	10.2	200以下	0.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l		61			80								80	61	－	300以下	1
41	蒸発残留物	mg/l		105			140								140	105	－	500以下	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満								<0.02	<0.02	－	0.2以下	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満								<0.005	<0.005	－	0.02以下	0.005
46	フェノール類	mg/l					0.0005未満								<0.0005	<0.0005	－	0.005以下	0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						<0.3	<0.3	<0.3	3以下	0.3
48	pH値	－	6.6	6.8	7.1	6.8	6.8	6.8	7.0						7.1	6.6	6.8	5.8～8.6	－
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						<0.5	<0.5	<0.5	5以下	0.5
52	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						<0.2	<0.2	<0.2	2以下	0.2
	残留塩素	mg/l	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						0.30	0.30	0.30	0.1以上	－
	水温		21.0	21.0	20.7	21.0	22.2	22.0	23.0						23.0	20.7	21.6		

注）水質検査業務委託業者が変更（5月検査分以降）されたことに伴い、定量下限値が変更されています

＊定量下限値未満の値は0として平均値を計算（回数には含みます）。しかし、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。

令和8年度　水質検査結果表

4．第三浄水場水系（第三浄水場）

	項目	単位	4月15日	5月18日	6月9日	7月7日	8月18日	9月16日	10月14日					最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	100以下	0
2	大腸菌	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					検出せず	検出せず	検出せず	検出されないこと	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満							<0.0003	<0.0003	－	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満							<0.00005	<0.00005	－	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満							<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満							<0.004	<0.004	－	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.99			1.63							1.63	0.99	－	10以下	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.08							0.1	0.1	－	0.8以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満							<0.1	<0.1	－	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満							<0.0002	<0.0002	－	0.002以下	0.0002
15	1，4－ジオキサン	mg/l					0.005未満							<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
16	シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満							<0.001	<0.001	<0.001	0.04以下	0.001
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/l		0.000005			0.000008							0.0	0.0	－	0.00005以下	0.000005
21	ベンゼン	mg/l					0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
22	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満							<0.06	<0.06	－	0.6以下	0.06
23	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満							<0.002	<0.002	－	0.02以下	0.002
24	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.06以下	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満							<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.1以下	0.001
27	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.01以下	0.001
28	総トリハロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.1以下	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満							<0.003	<0.003	－	0.03以下	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.03以下	0.001
31	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満							<0.001	<0.001	－	0.09以下	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満							<0.008	<0.008	－	0.08以下	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満							<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満							<0.01	<0.01	－	0.2以下	0.01
35	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満							<0.03	<0.03	－	0.3以下	0.03
36	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満							<0.01	<0.01	－	1以下	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l					12							12	12	－	200以下	0.5
38	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満							<0.005	<0.005	－	0.05以下	0.005
39	塩化物イオン	mg/l	12	9.2	8.5	8.3	8.3	7.9	6.7					12	6.7	8.7	200以下	0.2
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l		59			67							67	59	－	300以下	1
41	蒸発残留物	mg/l		102			120							120	102	－	500以下	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満							<0.02	<0.02	－	0.2以下	0.02
43	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001以下	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満							<0.005	<0.005	－	0.02以下	0.005
46	フェノール類	mg/l					0.0005未満							<0.0005	<0.0005	－	0.005以下	0.0005
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					0.4	<0.3	<0.3	3以下	0.3
48	pH値	－	6.9	7.2	7.4	7.2	7.1	7.2	7.4					7.4	6.9	7.2	5.8～8.6	－
49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	－
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					<0.5	<0.5	<0.5	5以下	0.5
52	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					<0.2	<0.2	<0.2	2以下	0.2
	残留塩素	mg/l	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30					0.30	0.29	0.30	0.1以上	－
	水温		14.0	15.0	16.8	17.0	19.3	20.0	21.0					21.0	14.0	17.6		

注）水質検査業務委託業者が変更（5月検査分以降）されたことに伴い、定量下限値が変更されています

＊定量下限値未満の値は0として平均値を計算（回数には含みます）。しかし、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。