

令和6年度 水質検査集計表

1. 第一浄水場水系(岩出市役所)

項目		単位	4月10日	5月14日	6月11日	7月9日	8月14日	9月11日	10月9日	11月20日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日	最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100以下	0
2	大腸菌	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満								-	-	-	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満								-	-	-	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満								-	-	-	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		1.38			1.81			1.18			0.82		1.81	0.82	1.30	10以下	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.09								0.09	0.09	0.09	0.8以下	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満								-	-	-	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満								-	-	-	0.002以下	0.0002
15	1, 4－ジオキサン	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.05以下	0.005
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.04以下	0.002
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
20	ベンゼン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
21	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.07			0.06未満			0.06未満		0.07	0.06未満	0.06未満	0.6以下	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		-	-	-	0.02以下	0.002
23	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.06以下	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	0.1以下	0.001
26	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.002			0.001		0.002	0.001未満	0.001未満	0.01以下	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.001			0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	0.1以下	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.03以下	0.001
30	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.09以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		-	-	-	0.08以下	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	0.2以下	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満								-	-	-	0.3以下	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l					11								11.0	11.0	-	200以下	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		-	-	-	0.05以下	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	9.0	9.6	9.0	9.3	8.3	8.3	7.9	8.4	8.3	8.5	8.8	10.2	10.2	7.9	8.8	200以下	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		58			68			60			54		68	54	60	300以下	5
40	蒸発残留物	mg/l		112			112			108			101		112	101	108	500以下	20
41	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満								-	-	-	0.2以下	0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.02以下	0.005
45	フェノール類	mg/l					0.0005未満								-	-	-	0.005以下	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	3以下	0.3
47	pH値	—	7.00	7.21	7.02	7.09	7.17	6.96	6.99	7.07	6.99	7.06	7.26	7.09	7.26	6.96	7.08	5.8～8.6	—
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-	5以下	0.5
51	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-	2以下	注)0.1
残留塩素		mg/l	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.30	0.20	0.25	0.1以上	—
水温			22.0	21.0	23.0	25.0	28.0	28.0	25.0	21.0	18.0	14.0	13.0	16.0	28.0	13.0	21.2		

注)水質検査業務委託業者が変更(5月検査分以降)されたことに伴い、定量下限値が変更されています。
* 定量下限値未満の値は0として平均値を計算(回数には含みます)し、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。

令和6年度 水質検査集計表

2. 第二浄水場水系(東坂本配水池)

項目		単位	4月10日	5月14日	6月11日	7月9日	8月14日	9月11日	10月9日	11月20日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日	最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100以下	0
2	大腸菌	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満								-	-	-	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満								-	-	-	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満								-	-	-	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		1.01			3.31			1.23			0.89		3.31	0.89	1.6	10以下	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.06								0.06	0.06	-	0.8以下	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満								-	-	-	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満								-	-	-	0.002以下	0.0002
15	1, 4－ジオキサン	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.05以下	0.005
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.04以下	0.002
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
20	ベンゼン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
21	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		-	-	-	0.6以下	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		-	-	-	0.02以下	0.002
23	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.06以下	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.001
26	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満		0.001	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.03以下	0.001
30	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.09以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		-	-	-	0.08以下	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	0.2以下	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満								-	-	-	0.3以下	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l					9.2								9.2	9.2	-	200以下	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		-	-	-	0.05以下	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	7.7	7.5	6.8	7.0	7.9	7.2	7.3	6.2	6.0	6.0	7.1	8.0	8.0	6.0	7.1	200以下	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		51			65			59			50		65	50	56	300以下	5
40	蒸発残留物	mg/l		91			116			108			92		116	91	102	500以下	20
41	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満								-	-	-	0.2以下	0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.02以下	0.005
45	フェノール類	mg/l					0.0005未満								-	-	-	0.005以下	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	-	-	-	3以下	0.3
47	pH値	—	6.90	7.20	6.96	7.03	6.91	6.84	6.90	6.96	6.83	6.96	7.07	6.92	7.20	6.83	6.96	5.8～8.6	—
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-	5以下	0.5
51	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	2以下	注)0.1
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.40	0.30	0.31	0.1以上	—
水温			21.0	17.0	18.0	19.0	21.0	21.0	20.0	18.0	15.5	16.0	16.0	15.0	21.0	15.0	18.1		

注)水質検査業務委託業者が変更(5月検査分以降)されたことに伴い、定量下限値が変更されています。
* 定量下限値未満の値は0として平均値を計算(回数には含みます)し、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。

令和6年度 水質検査集計表

3. 中島水系(中島水源)

項目		単位	4月10日	5月14日	6月11日	7月9日	8月14日	9月11日	10月9日	11月20日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日	最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100以下	0
2	大腸菌	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満								-	-	-	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満								-	-	-	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満								-	-	-	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		1.18			2.28			2.08			1.36		2.28	1.18	1.73	10以下	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.07								0.07	0.07	-	0.8以下	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満								-	-	-	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満								-	-	-	0.002以下	0.0002
15	1, 4－ジオキサン	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.05以下	0.005
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.04以下	0.002
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
20	ベンゼン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
21	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		-	-	-	0.6以下	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		-	-	-	0.02以下	0.002
23	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.06以下	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.1以下	0.001
26	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.1以下	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.03以下	0.001
30	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.09以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		-	-	-	0.08以下	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	0.2以下	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満								-	-	-	0.3以下	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l					13								13.0	13.0	-	200以下	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		-	-	-	0.05以下	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	7.7	8.6	8.8	8.8	10.5	9.5	8.5	9.0	8.6	7.6	7.0	7.1	10.5	7.0	8.5	200以下	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		55			79			80			62		80	55	69	300以下	5
40	蒸発残留物	mg/l		106			156			140			130		156	106	133	500以下	20
41	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満								-	-	-	0.2以下	0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.02以下	0.005
45	フェノール類	mg/l					0.0005未満								-	-	-	0.005以下	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	-	-	-	3以下	0.3
47	pH値	—	6.70	6.96	6.82	6.77	6.83	6.66	6.70	6.73	6.57	6.69	6.87	6.74	6.96	6.57	6.75	5.8～8.6	—
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-	5以下	0.5
51	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-	2以下	注)0.1
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.30	0.30	0.30	0.1以上	—
水温			19.0	20.0	20.5	20.0	21.4	22.0	21.8	21.4	21.0	20.7	20.3	20.7	22.0	19.0	20.7		

注)水質検査業務委託業者が変更(5月検査分以降)されたことに伴い、定量下限値が変更されています。
* 定量下限値未満の値は0として平均値を計算(回数には含みます)し、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。

令和6年度 水質検査集計表

4. 第三浄水場水系(第三浄水場)

項目		単位	4月10日	5月14日	6月11日	7月9日	8月14日	9月11日	10月9日	11月20日	12月11日	1月15日	2月12日	3月12日	最大	最小	平均	基準値	定量下限値
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	100以下	0
2	大腸菌	—	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-	検出されないこと	—
3	カドミウム及びその化合物	mg/l					0.0003未満								-	-	-	0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l					0.00005未満								-	-	-	0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/l					0.004未満								-	-	-	0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		1.11			2.15			0.95			0.85		2.15	0.85	1.27	10以下	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg/l					0.07								0.07	0.07	-	0.8以下	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.1未満								-	-	-	1以下	0.1
14	四塩化炭素	mg/l					0.0002未満								-	-	-	0.002以下	0.0002
15	1, 4－ジオキサン	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.05以下	0.005
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	mg/l					0.002未満								-	-	-	0.04以下	0.002
17	ジクロロメタン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.02以下	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
20	ベンゼン	mg/l					0.001未満								-	-	-	0.01以下	0.001
21	塩素酸	mg/l		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		-	-	-	0.6以下	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		-	-	-	0.02以下	0.002
23	クロロホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.06以下	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.1以下	0.001
26	臭素酸	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.01以下	0.001
27	総トリハロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.1以下	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/l		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		-	-	-	0.03以下	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.03以下	0.001
30	ブロモホルム	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		-	-	-	0.09以下	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/l		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		-	-	-	0.08以下	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	0.2以下	0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l					0.03未満								-	-	-	0.3以下	0.03
35	銅及びその化合物	mg/l					0.01未満								-	-	-	1以下	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l					11								11.0	11.0	-	200以下	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		-	-	-	0.05以下	0.005
38	塩化物イオン	mg/l	6.1	7.8	7.0	7.9	7.5	7.2	5.9	6.0	6.3	7.4	8.5	10.3	10.3	5.9	7.3	200以下	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		51			71			50			51		71	50	56	300以下	5
40	蒸発残留物	mg/l		91			124			90			101		124	90	102	500以下	20
41	陰イオン界面活性剤	mg/l					0.02未満								-	-	-	0.2以下	0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	-	-	-	0.00001以下	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l					0.005未満								-	-	-	0.02以下	0.005
45	フェノール類	mg/l					0.0005未満								-	-	-	0.005以下	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	-	-	-	3以下	0.3
47	pH値	—	7.00	7.25	7.06	7.23	7.10	7.00	7.03	7.06	6.98	7.03	7.16	7.06	7.25	6.98	7.08	5.8～8.6	—
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常でないこと	—
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	-	-	-	5以下	0.5
51	濁度	度	0.2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	-	-	-	2以下	注)0.1
残留塩素		mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.30	0.20	0.29	0.1以上	—
水温			22.0	16.7	18.1	21.2	21.6	21.1	21.2	23.4	24.0	22.3	18.5	18.3	24.0	16.7	20.7		

注)水質検査業務委託業者が変更(5月検査分以降)されたことに伴い、定量下限値が変更されています。
* 定量下限値未満の値は0として平均値を計算(回数には含みます)し、平均値が定量下限値以下の場合は下限値未満とします。